

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЛЮБОХНА
ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» февраля 2026 года

№ 14

рп. Любохна

Об актуализации Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Любохонского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Любохонское городского поселения» Дятьковского муниципального района Брянской области, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Любохонского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированный Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Любохонского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области, по состоянию на 09.02.2026г., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации поселка Любохна от 28.03.2025г. № 40/1 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Любохонского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области, признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Сборник муниципальных правовых актов поселка Любохна» и разместить на официальном сайте администрации поселка Любохна в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации поселка Любохна



С.В.Захарова

Утвержден постановлением
администрации поселка Любохна
от 09.02.2026г. № 14

**Порядок (план)
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
в сфере теплоснабжения на территории Любохонского
городского поселения Дятьковского муниципального района
Брянской области**

Рп.Любохна 2026 г.

1.Краткая характеристика источников теплоснабжения и тепловых сетей

На территории муниципального образования Любохонское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы:

- 1 котельная ГУП «Брянсккоммунэнерго»;
- 5,03 км. тепловых сетей.

2. Общие положения

Настоящий Порядок регулирует действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, служб жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии, на территории муниципального образования «Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварийных ситуаций между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Любохонского городского поселения (далее – ресурсоснабжающие организации), управляющими (обслуживающими) организациями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее – управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных услуг).

2.2. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Любохонского городского поселения;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Любохонского городского поселения;
- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Любохонского городского поселения.

2.4. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

2.5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварийных ситуаций являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

2.6. В целях своевременного и оперативного реагирования на возникновение аварийных ситуаций ресурсоснабжающие организации, управляющие (обслуживающие) организации и ТСНЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, обеспечивают наличие круглосуточно работающих диспетчерских и (или) аварийно-восстановительных служб (аварийнодиспетчерские службы), диспетчерских служб (далее – ДС).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, оборудования, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием в которых не предусмотрены ДС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на руководителя организации либо лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

2.7. Взаимодействие с ДС в части приема и передачи сообщений по вопросам возникновения и ликвидации аварийных ситуаций осуществляет единая дежурнодиспетчерская служба Дятьковского района Брянской области (далее – ЕДДС Дятьковского района).

Сведения о телефонах ДС уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими (обслуживающими) организациями и ТСН в ЕДДС Дятьковского района.

При поступлении в ЕДДС Дятьковского района сообщений (уведомлений, информации) от граждан о возникновении аварийных ситуаций на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях ЕДДС Дятьковского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации организации, в ведении (обслуживании) которых находятся указанные сети, а также главу администрации поселка Любохна (заместителя главы администрации поселка Любохна).

При поступлении в ЕДДС Дятьковского района сообщений (уведомлений, информации) от ДС организаций о возникновении аварийных ситуаций на сетях, находящихся в их ведении (обслуживании), ЕДДС Дятьковского района обеспечивает незамедлительное извещение о возникшей аварийной ситуации главу администрации поселка Любохна (заместителя главы администрации поселка Любохна).

3. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при ликвидации аварийных ситуаций

3.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях (ООО «Любохонское ЖЭУ») и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация (ГУП «Брянскомунэнерго»):

- а) принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

б) силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступает к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

в) информирует о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации:

- ЕДДС Дятьковского района;
- диспетчерам технических организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- ДС управляющих организаций и ТСЖ.

г) по окончании ликвидации аварии, оповещает о времени подключения управляющие организации или ТСЖ, ЕДДС Дятьковского района.

3.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обеспечивают:

- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа – осуществление взаимодействия со звонившим в ДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС либо технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено ДС в течение 10 минут после поступления;

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

- информирование о возникновении аварии телефонограммой о характере аварии, времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС Дятьковского района и соответствующую теплоснабжающую организацию;

- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

- информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме, подавшего заявку о возникновении аварийной ситуации, о планируемых сроках ее исполнения.

- Информирование ЕДДС Дятьковского района и соответствующей теплоснабжающей организации о ликвидации аварии.

3.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, эксплуатирующие коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют, в любое время суток своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

3.4. В случае возникновения аварийных ситуаций, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением главы администрации поселка Любохна создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Любохонского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области под руководством главы администрации поселка Любохна.

4. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных (аварийнодиспетчерских) служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения

1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС Дятьковского района.

2. При поступлении в ДС ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на источниках теплоснабжения, поступлении сообщения в ДС ООО «Любохонское ЖЭУ» о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, диспетчерские службы незамедлительно:

- направляют к месту аварии аварийную бригаду;
- информируют о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителя организации и оперативного дежурного ЕДДС Дятьковского района;

В информации должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование и техническая характеристика объекта;
- наименование эксплуатирующей организации;
- место расположения объекта; - дата и время аварии;
- характер и объем разрушений, - сведения о пострадавших (если таковые имеются);
- обстоятельства, при которых произошла авария;
- время начала прекращения подачи энергоресурсов потребителям;
- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов и объектов;
- принимает меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставляет ограждение и охрану, освещает место аварии) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, ДС управляющих организаций и ТСЖ, попавшие в зону аварии, ЕДДС Дятьковского района.

4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей при возникновении аварийной ситуации принимается в соответствии с Порядком ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808.

5. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи и ЕДДС Дятьковского района.

6. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДС ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС Дятьковского района после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении».

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- 1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
- 2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

На территории муниципального образования «Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской области, сети теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района Брянской области.

По причине отсутствия теплосетевых организаций, данные соглашения не заключаются.

6. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

7. Схема взаимодействия оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при ликвидации аварий

№ п/п	Характер информации	Организации	Сроки предоставления информации	Кому передается информация
1	Оперативная информация об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социальнозначимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждения культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Любохонского городского поселения	По факту немедленно	ЕДДС Дятьковского района тел. 3-15-02
2	Взаимное информирование об аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социальнозначимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждения культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Любохонского городского поселения	По факту немедленно	ДС взаимодействующих организаций: ООО «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление» т. 8(48333) 4-15-68; ГУП «Брянсккоммунэнерго» (Дятьковское структурное подразделение) Т. 3-23-71,3-44-32; АО «Газпром газораспределение Брянск» Северный тел. (48333) 3-16-74; СП ООО «БрянскЭлектро» 8-800-450-45-10
3	Оперативная информация о ходе работ по устранению аварийных ситуаций на объектах и (или) сетях	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, оказывающие	Через каждые 2 часа	ЕДДС Дятьковского района тел. 3-15-02

	тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социальнозначимых потребителей	коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Любохонского городского поселения		
4	Информация о завершении работ по устранению аварийных ситуациях на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения, вызвавших отключение социальнозначимых потребителей	Эксплуатирующие и обслуживающие объекты энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Любохонского городского поселения	По ликвидации аварийной (чрезвычайной) ситуации	ЕДДС Дятьковского района тел. 3-15-02

8. План взаимодействия оперативных служб по ликвидации аварийных ситуаций в системах электроснабжения

№	Вид аварии	Диспетчер СП ООО «БрянскЭлектро» 8-800-450-45-10	Диспетчер Дятьковского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» тел. 8(48333) 3- 23-71	Диспетчер ООО «Любохонское ЖЭУ» т. 8(48333) 4-15-68	Диспетчера: Управляющей компании
1	Отключение электроснабжения на котельных	Высылает аварийно-восстановительную бригаду. Действует согласно инструкции.	При повреждении в котельной или на питающем кабеле высылает аварийно-восстановительную бригаду, согласовывает необходимость РИП	При повреждении на сетях водоснабжения или водоотведения высылает аварийно-восстановительную бригаду	При повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановительную бригаду
2	Повреждение в котельной	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной	Высылает аварийновосстановительную бригаду	При нахождении в зоне аварии водопровода вызывает представителя от предприятия	Вызывает представителя от предприятия

		линии вызывает представителя от предприятия			
3	Повреждение сетей теплоснабжения	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия	Вызывает представителя от предприятия	Высылает аварийно-восстановительную бригаду	Вызывает представителя от предприятия
4	Повреждение системы водоснабжения	При нахождении в зоне аварии кабельной или воздушной линии вызывает представителя от предприятия	При нахождении в зоне аварии сетей теплоснабжения вызывает представителя от предприятия	Высылает аварийно-восстановительную бригаду.	При повреждении на сетях УК высылает аварийно-восстановительную бригаду

9. Наиболее вероятные сценарии аварийных ситуаций

Сведения о сценариях наиболее вероятных авариях, не подлежат опубликованию в соответствии с п. 8.3.1. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".

10. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при возникновении аварий на объектах теплоснабжения:

Сведения о составе и дислокации сил и средств, не подлежат опубликованию в соответствии с п. 8.3.1. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду".